


## 『NTT架空線に移動中のバックホウアームが接触し、切断』

発 生 年 月	平成 年6月
時 刻	15:50頃
損 傷 物	NTT架空線
物 損 状 況	NTT架空線切断（～1時間30分後復旧）

- ◎ 発生状況
1. バックホウが切土区間より工事用道路へ移動を行った際、バックホウのアームを十分下げずに移動を開始した。
  2. 当時は切土区間より盛土区間への土砂運搬を、ダンプトラック12台で行っていた。仮橋は幅員が4mしかない為、ダンプトラック通過の切れ間を狙い、早く渡ろうと焦って移動した。
  3. この際バックホウのアームと架空線の離隔を十分確認しなかったため、アームがNTT架空線及び北電補助線に接触し、切断した。

## ◎ 被災状況



## ◎ コメント

- ・重機のブームやダンプの荷台等と架空線との離隔を確認するように指導教育を行い、実践させる。
- ・架空線付近での作業上の注意点を周知徹底すること。
- ・架空線付近に、高さ制限装置や三角旗を取付、明示する。
- ・重機が架空線下を通過する場合には、架空線の監視員を配置する。