


## 『台風通過時、現場の仮パイプ煽られ一般車両へ衝突』

発生年月	平成 年8月
時刻	12:45頃
被災者	第三者災害:コンサルタント(43歳)
傷病名・部位	頸部捻挫、腰部捻挫 (治癒日数21日・車両損傷)

- ◎ 発生状況
1. 当日は、台風16号の通過時で風雨が激しく天候は悪化していた。現場の巡視を1時間ごとに行い、標識類も全て撤去し台風に備えていた。
  2. 現場付近を第三者の車が時速60kmで走行中、道路脇にあったカナダブルが突風で舞い上がり、危険を感じて急ブレーキを踏んだが避け切れず、前方左側のバンパーに衝突した後、ボンネットにもぶつかった。  
(被災者本人からの聞き取りによる)

◎ 被災状況



◎ コメント

- ・悪天候で現場巡視の際は、現場内の状況確認と、第三者に影響を与えるものに対し措置を施す。  
(民家や公道への排水・土砂流出等、ライフラインへの損害)